

質問回答書

平成29年6月8日

件名 平成29年度広域波崎RDFセンター活性炭交換業務委託

番号	公告内容	質問	回答
1	平成29年度 広域波崎RDFセンター 活性炭交換業務委託	仕様ですと、ミウラ化学装置株式会社様の装置用活性炭(MCコール)の記載のみで、形状、乾燥減量(%), 充填密度(%), 粒度, 硬さ, ベンゼン吸着量(%)等の確認が取れません。詳細な情報(仕様)開示が可能かご確認お願いします。	活性炭については、MCコール(MYC-48)と同等品以上のものを仕様とします。MCコール(MYC-48)の仕様は以下のとおりです。 種類: 破碎炭 粒度(mesh): 4~8 硬度(%): 98 充填密度(kg/m3): 420~500 吸着力(%): C6H6 30以上 対象ガス: 一般ガス用