

質 問 回 答 書

平成28年8月19日

件名 公設鹿島地方卸売市場駐車場舗装工事

| 番号 | 公告内容等 | 質問   | 回答                             |
|----|-------|--|--------------------------------|
| 1  | 設計書   | 処分費(土砂)とあるが、施工箇所の路盤材は鋼製スラグ(CS-40)が敷かれています。<br>この場合処分費にスラグの産廃処理が発生し、廃棄物処理費が発生するのではないのでしょうか？ | 処理については敷地内処理となり、移動及び敷き均し費用とする。 |
|    |       |  |                                |
|    |       |  |                                |
|    |       |  |                                |
|    |       |  |                                |