

平成29年度

消防用ホース仕様書

鹿島地方事務組合

消防用ホース仕様書

第 1 総 則

- 1 この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当本部」という。）が購入する消防用ホースについて、必要な事項を定めるものとする。

第 2 仕 様

- 1 消防用ホース（帝国繊維株式会社製キンパイホース）

- (1) ファイヤーファイティングホース（SP-H 軽量ホースシリーズ）

型番 SP-H-A（50mm×20m リング締め）

色名 イ エ ロ ー 5本（大野消防署）

グ リ ー ン 5本（鹿嶋消防署）

ブ ル ー 5本（神栖消防署）

レ ッ ド 5本（鹿島港消防署）

オ レ ン ジ 5本（波崎消防署）

ライトグリーン 5本（土合分署）

計 30本

- (2) ファイヤーファイティングホース（SP-H 軽量ホースシリーズ）

型番 SP-H-A（65mm×20m リング締め）

色名 イ エ ロ ー 3本（大野消防署）

グ リ ー ン 3本（鹿嶋消防署）

ブ ル ー 3本（神栖消防署）

レ ッ ド 3本（鹿島港消防署）

オ レ ン ジ 6本（波崎消防署）

ライトグリーン 11本（土合分署）

計 29本

- (3) 平成29年度に製造されたものとする。

- 2 納入期限 平成29年9月29日

- 3 納入場所 鹿島地方事務組合消防本部

- 4 その他

- (1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに

適合するものと交換すること。

- (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。
- (3) 納入後、12ヶ月以内に破損等が生じた場合は、受注者の責任において必要な処置を講ずること。また、納入の日から12ヶ月を経過した後においても、受注者の重大な瑕疵によって生じた破損等については、必要な処置を講ずること。