

平成30年度

消防用ホース仕様書

鹿島地方事務組合

## 消防用ホース仕様書

### 第 1 総 則

- 1 この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当本部」という。）が購入する消防用ホースについて、必要な事項を定めるものとする。

### 第 2 仕 様

- 1 消防用ホース（帝国繊維株式会社製キンパイホース）
  - (1) ファイヤーファイティングホース（プロファイターホースシリーズ）

型番 プロファイターA（50mm×20m）

色名	イエロー	5本	（大野消防署）
	グリーン	5本	（鹿嶋消防署）
	ブルー	5本	（神栖消防署）
	レッド	4本	（鹿島港消防署）
	オレンジ	4本	（波崎消防署）
	ライトグリーン	5本	（土合分署）
	計	28本	
  - (2) ファイヤーファイティングホース（SP-H 軽量ホースシリーズ）

型番 SP-H-A（65mm×20m）

色名	イエロー	5本	（大野消防署）
	グリーン	5本	（鹿嶋消防署）
	ブルー	5本	（神栖消防署）
	レッド	3本	（鹿島港消防署）
	オレンジ	5本	（波崎消防署）
	ライトグリーン	7本	（土合分署）
	計	30本	
  - (3) 平成30年度に製造されたものとする。

### 2 記入文字

- (1) ホース両端部に、所属記号、配置年、配置月、ホース番号を記入すること。
- (2) 文字の標示要領等については、下記のとおりとすること。なお、配置月、ホース番号については別途指定する。

#### ア 文字

黒色とし、大きさは50mmホースにあつては縦60mm、横40mm、

65mmホースにあっては縦80mm、横50mmとする。

イ 所属記号

大野消防署	大
鹿嶋消防署	鹿
神栖消防署	神
鹿島港消防署	港
波崎消防署	波
土合分署	土

ウ 配置年 30

3 納入期限 平成30年10月31日

4 納入場所 鹿島地方事務組合消防本部

5 その他

- (1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに適合するものと交換すること。
- (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。
- (3) 納入後、12ヶ月以内に破損等が生じた場合は、受注者の責任において必要な処置を講ずること。また、納入の日から12ヶ月を経過した後においても、受注者の重大な瑕疵によって生じた破損等については、必要な処置を講ずること。

※記入文字（例）

