

質問回答書

令和元年10月16日

件名 元・大野消防署庁舎屋上防水改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1		共通特記仕様書の仮設工事について ・仮囲い ※要とありますが必要ですか。	必要なし。
2		押さえ金物撤去・新設で139.9㎡とありますがmではありませんか。	㎡は誤りで、mが正しいです。