

質問回答書

令和2年5月27日

件名 2大野消防署及び波崎消防署個別施設計画策定業務委託(消防課)

番号	図面番号等	質問	回答
1	仕様書 第3条 (対象施設)	各建物の階数をご教示願います。	大野消防署について、庁舎(車庫含む)、訓練塔及びホースタワーは同一の建物であり階数は、地上2階建て地下無しである。 波崎消防署について、庁舎(訓練塔、ホースタワー含む)は地上2階建て地下無し、車庫は地上1階建て地下無し、油庫は地上1階建て地下無しである。
2	仕様書 第10条 (秘密の保持)	情報システムセキュリティ管理適合性評価制度による公的外部機関の承認(ISMS)の資格ですが、会社内の他部署にて保有していれば問題ないでしょうか	会社内で保有していれば差し支えない。
3	仕様書 第17条 (個別施設の状態等)	建物の完成時からの修繕工事等は、履歴としてまとめられた資料がございますか。また、完成時に長期修繕計画書を作成されておりますか。	建物完成時からの修繕工事等の履歴としてまとめられた資料は無く、長期修繕計画書についても作成していない。
4	仕様書 第17条 (個別施設の状態等)	劣化調査は目視を基本とし、躯体のコア抜きを行う、コンクリートの中性化試験や圧縮強度試験は不要でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。