

質問回答書

令和2年6月4日

件名 2 活性炭交換業務委託(広域波崎RDFセンター)

番号	図面番号等	質問	回答
1		全量新炭での入札は可能か	特記仕様書P3-4の第4 活性炭の仕様において「再生炭の規格は新炭と同等のもの。」と記載していることから全量新炭であっても入札可能とします。
2		新炭スペックは大阪ガスケミカル(株)社製のG2c4/8で受入可能か(特に充填密度の上限が530でも良いか)	同等品以上であるとみなし受入可能とします。
3		新炭の場合、再生を行わないので、活性炭再生前後の充填密度等の測定の報告はなくても良いか(通常の試験成績書のみ提出)	ご質問のとおり全量新炭の場合は活性炭再生を行わないので再生前後の測定、報告は不要です。