

令和2年度

消防用ホース仕様書

鹿島地方事務組合消防本部

## 消防用ホース仕様書

### 第 1 総 則

この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当本部」という。）が購入する消防用ホースについて、必要な事項を定めるものとする。

### 第 2 仕 様

#### 1 消防用ホース（帝国繊維株式会社製キンパイホース）

##### (1) ファイヤーファイティングホース（プロファイターホースシリーズ）

型番 プロファイターA（50mm×20m）

色名 イエロー 7本（大野消防署）

グリーン 7本（鹿嶋消防署）

ブルー 7本（神栖消防署）

レッド 4本（鹿島港消防署）

オレンジ 3本（波崎消防署）

ライトグリーン 4本（土合分署）

計 32本

##### (2) ファイヤーファイティングホース（SP-H 軽量ホースシリーズ）

型番 SP-H-A（65mm×20m）

色名 イエロー 11本（大野消防署）

グリーン 4本（鹿嶋消防署）

ブルー 7本（神栖消防署）

レッド 5本（鹿島港消防署）

オレンジ 4本（波崎消防署）

ライトグリーン 3本（土合分署）

計 34本

##### (3) ファイヤーファイティングホース（ESP-H 静電防止ホースシリーズ）

型番 ESP-H-A（75mm×20m）

色名 ブルー 2本（神栖消防署）

レッド 2本（鹿島港消防署）

計 4本

(4) 令和2年度に製造されたものとする。

## 2 記入文字

- (1) ホース両端部に、所属記号、配置年、配置月、ホース番号を記入すること。
- (2) 文字の標示要領等については、下記のとおりとすること。なお、配置月、ホース番号については別途指定する。

### ア 文字

黒色とし、大きさは50mmホースにあつては縦60mm、横40mm、65mm及び75mmホースにあつては縦80mm、横50mmとする。

### イ 所属記号

大野消防署 大

鹿嶋消防署 鹿

神栖消防署 神

鹿島港消防署 港

波崎消防署 波

土合分署 土

### ウ 配置年 2

3 納入期限 令和2年11月30日

4 納入場所 当本部にて検収後、各所属へ納入すること。

## 5 その他

- (1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに適合するものと交換すること。
- (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。
- (3) 納入後、12ヶ月以内に破損等が生じた場合は、受注者の責任において必要な処置を講ずること。また、納入の日から12ヶ月を経過した後においても、受注者の重大な瑕疵によって生じた破損等については、必要な処置を講ずること。

※記入文字（例）

