

令和5年度

クアドラフオグノズル仕様書

鹿島地方事務組合消防本部

## クアドラフォグノズル仕様書

### 第 1 総 則

この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当消防本部」という。）が購入する クアドラフォグノズルについて、必要な事項を定めるものとする。

### 第 2 仕 様

- 1 クアドラフォグノズル（YONE 株式会社製） 3 個
  - (1) 型式：NH-40QF（呼40）
  - (2) 放水形状：噴霧・棒状（操作角度：180°）
  - (3) 流量：OFF/110/230/360/470L/min. at 0.7MPa
  - (4) 主要材質：本体－アルミニウム合金
  - (5) ハンドル－合成樹脂
  - (6) タービンティース ステンレス
  - (7) グリッパ－合成樹脂
  - (8) シャットオフボール ステンレス
  - (9) 結合部：呼40差込式結合方式（JIS B9911）
  - (10) 質量：NH-40QF 約 2.0kg
  - (11) 令和 5 年度に製造されたものとする。
  
- 2 納入期限 令和 5 年 1 2 月 1 8 日
  
- 3 納入場所 当消防本部にて検収後、各所属へ納入すること。
  
- 4 その他
  - (1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに適合するものと交換すること。
  - (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当消防本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。
  - (3) 納入後、1 2 ヶ月以内に故障等が生じた場合は、受注者の責任において必要な処置を講ずること。また、納入の日から 1 2 ヶ月を経過した後においても、受注者の重大な瑕疵によって生じた故障等については、必要な処置を講ずること。