

令和5年度

消防用ホース仕様書

鹿島地方事務組合消防本部

消防用ホース仕様書

第 1 総 則

この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当消防本部」という。）が購入する消防用ホースについて、必要な事項を定めるものとする。

第 2 仕 様

1 消防用ホース（帝国繊維株式会社製キンパイホース）

(1) ファイヤーファイティングホース（プロファイターホースシリーズ）

型番 プロファイターA（40mm×20m）

色名 ノーマル 4本（大野消防署）

ノーマル 4本（鹿島港消防署）

ノーマル 4本（土合分署）

計 12本

(2) ファイヤーファイティングホース（プロファイターホースシリーズ）

型番 プロファイターA（50mm×20m）

色名 イエロー 3本（大野消防署）

グリーン 3本（鹿嶋消防署）

ブルー 3本（神栖消防署）

レッド 3本（鹿島港消防署）

オレンジ 3本（波崎消防署）

ライトグリーン 3本（土合分署）

計 18本

(3) ファイヤーファイティングホース（SP-H 軽量ホースシリーズ）

型番 SP-H-A（65mm×20m）

色名 イエロー 5本（大野消防署）

グリーン 5本（鹿嶋消防署）

ブルー 5本（神栖消防署）

レッド 5本（鹿島港消防署）

オレンジ 5本（波崎消防署）

ライトグリーン 3本（土合分署）

計 28本

(4) ファイヤーファイティングホース (ESP-H 静電防止ホースシリーズ)

型番 ESP-H-A (75mm×20m)

色名 ノーマル 2本 (神栖消防署)

ノーマル 2本 (鹿島港消防署)

ノーマル 1本 (土合分署)

計 5本

(5) 令和5年度に製造されたものとする。

2 記入文字

(1) ホース両端部に、所属記号、配置年、配置月、ホース番号を記入すること。

(2) 文字の標示要領等については、下記のとおりとすること。なお、配置月、ホース番号については別途指定する。

ア 文字

文字色は黒色とし、文字の大きさは、75ミリホース及び65ミリホースにあっては縦80ミリ、横50ミリとし、50ミリホースにあっては縦60ミリ、横40ミリとし、40ミリホースにあっては縦50ミリ、横30ミリとする。

イ 所属記号

大野消防署 大

鹿嶋消防署 鹿

神栖消防署 神

鹿島港消防署 港

波崎消防署 波

土合分署 土

ウ 配置年 5

3 納入期限 令和5年12月18日

4 納入場所 当消防本部にて検収後、各所属へ納入すること。

5 その他

(1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに適合するものと交換すること。

- (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当消防本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。
- (3) 納入後、12ヶ月以内に破損等が生じた場合は、受注者の責任において必要な処置を講ずること。また、納入の日から12ヶ月を経過した後においても、受注者の重大な瑕疵によって生じた破損等については、必要な処置を講ずること。

※記入文字（例）

