

令和 6 年度

酸素呼吸器仕様書

鹿島地方事務組合消防本部

酸素呼吸器仕様書

第 1 総 則

この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当消防本部」という。）が購入する酸素呼吸器について、必要な事項を定めるものとする。

第 2 仕 様

- 1 オキシゼム 11（エア・ウォーター防災株式会社製） 2 台
 - (1) 型式：定量・デマンド併用式循環式酸素呼吸器（陽圧形）
 - (2) ボンベについては高圧酸素ボンベ「2415C」とする。
 - (3) 令和6年度に製造されたものとする。
- 2 納入期限 令和6年12月20日
- 3 納入場所 当消防本部にて検収後、鹿嶋消防署へ納入すること。
- 4 その他
 - (1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに適合するものと交換すること。
 - (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当消防本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。
 - (3) 納入後、12ヶ月以内に故障等が生じた場合は、受注者の責任において必要な処置を講ずること。また、納入の日から12ヶ月を経過した後においても、受注者の重大な瑕疵によって生じた故障等については、必要な処置を講ずること。
 - (4) 当消防本部で廃棄予定の酸素呼吸器は、受注者の責任において引き取り廃棄すること。（台数は別途指定する。）
なお、廃棄した際は、報告書を提出すること