

令和 6 年度

消防用ホース仕様書

鹿島地方事務組合消防本部

## 消防用ホース仕様書

### 第 1 総 則

この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当消防本部」という。）が購入する消防用ホースについて、必要な事項を定めるものとする。

### 第 2 仕 様

#### 1 消防用ホース（帝国繊維株式会社製キンパイホース）

##### (1) ファイヤーファイティングホース（プロファイターホースシリーズ）

型番 プロファイターA（50mm×20m）

色名 イ エ ロ ー 3本（大野消防署）

グ リ ー ン 3本（鹿嶋消防署）

ブ ル ー 3本（神栖消防署）

レ ッ ド 3本（鹿島港消防署）

オ レ ン ジ 3本（波崎消防署）

ライトグリーン 3本（土合分署）

計 18本

##### (2) ファイヤーファイティングホース（SP-H 軽量ホースシリーズ）又は、これと同等以上の性能を有するもの

型番 SP-H-A（65mm×20m）

色名 イ エ ロ ー 5本（大野消防署）

グ リ ー ン 5本（鹿嶋消防署）

ブ ル ー 5本（神栖消防署）

レ ッ ド 5本（鹿島港消防署）

オ レ ン ジ 5本（波崎消防署）

ライトグリーン 5本（土合分署）

計 30本

##### (3) 令和6年度に製造されたものとする。

#### 2 記入文字

(1) ホース両端部に、所属記号、配置年、配置月、ホース番号を記入すること。

(2) 文字の標示要領等については、下記のとおりとすること。なお、配置月、

ホース番号については別途指定する。

ア 文字

文字色は黒色とし、文字の大きさは、65ミリホースにあつては縦80ミリ、横50ミリとし、50ミリホースにあつては縦60ミリ、横40ミリとする。

イ 所属記号

|        |   |
|--------|---|
| 大野消防署  | 大 |
| 鹿嶋消防署  | 鹿 |
| 神栖消防署  | 神 |
| 鹿島港消防署 | 港 |
| 波崎消防署  | 波 |
| 土合分署   | 土 |

ウ 配置年 6

3 納入期限 令和6年12月20日

4 納入場所 当消防本部にて検収後、各所属へ納入すること。

5 その他

- (1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに適合するものと交換すること。
- (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当消防本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。
- (3) 納入後、12ヶ月以内に破損等が生じた場合は、受注者の責任において必要な処置を講ずること。また、納入の日から12ヶ月を経過した後においても、受注者の重大な瑕疵によって生じた破損等については、必要な処置を講ずること。

※記入文字（例）

