

質問回答書

令和6年6月7日

件名 6高圧受変電設備更新工事 設計・管理業務委託(波崎消防署土合分署)

番号	図面番号等	質問	回答
1		「設計・管理業務委託特記仕様書」内1業務の概要(7)業務内容に・アスベスト分析調査業務(改修工事範囲)と記載されておりますが、当該アスベストの使用部位及び材種は何でしょうか？	アスベスト分析調査業務について、今回の工事対象は屋外キュービクル設備となりますので、アスベストの使用はないと思料しておりますが必要がある場合はこれを含めるものと御理解ください。