

波崎中継施設建設工事
鹿島地方事務組合

設計図書に対する質問回答書

令和 7 年 7 月 25 日

No.	資料名	頁など	質 問 項 目	回 答
1	設計書	13号 明細書	屋根材 フッ素アルミ亜鉛メッキ 鋼板と記載がありますが、数量が 少ない為に製作が出来ません。 SGL 鋼板で対応を考えてますがよ ろしいでしょうか。	可とします。